



VKF Hagelschutz Nr. 33110

Inhaber /-in
AGZ Ziegeleien AG
Ziegelei
6142 Gettnau
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt P36 Pfannenziegel

Beschreibung Gettnauer Tondachziegel P36 (Pfannenziegel) für überlappende Verlegung.
Größe ca. 265 mm x 435 mm, Decklänge: ca. 350 mm bis 362 mm, Deckbreite: ca. 213 mm.
Stärke in der Fläche > 13.5 mm (gemessen).
Farbe: Naturrot, braun und anthrazit.
Herstellerwerk: Gettnau.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 157-1' (15. März 2024)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 26.05.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch